



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1175/01/2008

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **PŁYTY IZOLACYJNE Coldor Panel**

Zawierający / containing: stal, piankę poliuretanową, lakiery i inne substancje wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: budowy pomieszczeń głównie chłodzących przeznaczonych do przechowywania artykułów spożywczych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Lakiery stosowane wewnątrz pomieszczeń przechowywania żywności nie mogą zawierać więcej niż 20% węglowodorów aromatycznych.

Pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wytwórca / producer:

COLDOR Sp. z o.o.
05-555 Tarczyn
Janówek 15

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

COLDOR Sp. z o.o.
05-555 Tarczyn
Janówek 15



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-09-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-09-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2008

The date of issue of the certificate: 26th September 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak
Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiadły